

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГБПОУ СКС

(должность)

 Г.А. Секацкая

(подпись) М.П. (фамилия, и.о.)

«          »            2024 г.



## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

социально-значимого объекта для маломобильных граждан

№1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. **Наименование (вид) объекта** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова», Адрес объекта 355031, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Черняховского, д. 3 (Учебный корпус).

#### 1.2. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажное, 6366,3 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: Да

1.3. Год постройки здания 1972, последнего капитального ремонта        г.

1.4. Дата предстоящих плановых работ: текущего 2024 г., капитального     -     г.

### 2. Сведения об организации, расположенной на объекте

2.1. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование-согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» (ГБПОУ СКС)

2.2. Юридический адрес организации (учреждения) 355031, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Черняховского, д. 3

2.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление)

2.4. Форма собственности (государственная, негосударственная, краевая, федеральная)

2.5. Вышестоящая организация (наименование) Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

2.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 355031, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Черняховского, д. 2

### 3. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 3.1. Сфера деятельности: (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура, связь и информация, транспорт, другое)
- 3.2. Виды оказываемых услуг: Образовательная деятельность.
- 3.3. Форма оказания услуг (**на объекте**, с длительным проживанием, на дому, дистанционно)
- 3.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети, взрослые трудоспособного возраста**, пожилые; все возрастные категории)
- 3.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**
- 3.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 600 человек/день. Вместимость 600 человек.
- 3.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет).

#### 4. Состояние доступности объекта

4.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Остановка «Колледж связи», троллейбус № 4; маршрутный автобус № 46; маршрутные такси №3м, 4, 7, 19, 29, 42, 120.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**, за исключением маршрута №46.

4.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

4.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м.**

4.2.2 время движения (пешком) **2 мин.**

4.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет).

4.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые**, со звуковой сигнализацией, **таймером**;

4.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

4.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**. Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет.

#### 5. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| № п/п | Категория инвалидов                         | Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1     | Передвигающиеся на кресло-коляске           | ДУ  |
| 2     | С нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ  |
| 3     | С нарушениями зрения                        | ДУ  |



|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| 4 | С нарушениями слуха | ДУ |
|---|---------------------|----|

\*- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»,

## 6. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон\*\*

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                     | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|---|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                  | ДУ  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                       | ДП-В  |
| 3     | Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта) | ДУ  |
| 4     | Санитарно-гигиенические помещения                           | ДЧ-В  |
| 5     | Система информации и связи (на всех зонах)                  | ДУ  |
| 6     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)           | ДУ  |

\*\* - указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

## 7. Итоговое заключение

Состояние доступности ОСИ: Объект является доступным условно.

## 8. Управленческое решение

### 8.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|-------|--|---|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок, автостоянка)      | Текущий ремонт                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание  | Текущий ремонт                                  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | Текущий ремонт                                  |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт                                  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | Текущий ремонт                                  |
| 6     | Система информации на объекте (на всех зонах)                | Текущий ремонт                                  |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Индивидуальное решение с ТСР                    |
| 8     | Все зоны и участки   | Текущий ремонт                                  |

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

8.2 Период проведения работ ежегодно планово.

8.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ЧД-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) и основываясь на результаты независимой оценки качества условий оказания услуг и показателей, характеризующих общий критерий «Доступность для инвалидов»

Оборудование помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов – 80%;

Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими – 80%;

Доля показателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов) – 100%. Всего по 3 критериям – 86%.

8.4 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование

8.5 Паспорт доступности составлен на основании АНКЕТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г. приоритетного социально-значимого объекта и других маломобильных групп населения.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

8.6 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_ на портале Ставропольского края «Доступная среда» в \_\_\_\_\_ (наименование сайта, портала) информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 1 от «20» апреля 2024 г.

приоритетного социально-значимого объекта и других маломобильных групп населения государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова»

Основные сведения по объекту (учреждению)

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Наименование объекта           | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» (Лабораторный корпус) |  |
| Фактический адрес              | 355031, Российская Федерация, Ставропольский край, г.Ставрополь, ул. Чернышевского, д. 3, тел/факс 8 (865 2) 24-25-27, Секция Галина Александровна, и.о.директора   |  |
| телефон                        | E-mail: college@stvss.ru<br>Приемная директора: 8(8652)24-25-27<br>Факс: 8(8652)24-25-27  |  |
| Ведомственная принадлежность   | Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края  |  |
| Вид деятельности               | Образование   |  |
| Форма собственности объекта    | Собственность Ставропольского края, оперативное управление ГБОУ «СКС»   |  |
| Объем предоставляемых услуг    | 500 человек/день, вместимость -500 человек  |  |
| Размещение объекта             | отдельно стоящее здание, нежилое  |  |
| Количество и назначение входов | 3 этажа, на которых оказываются услуги – кирпичное здание, лестницы железобетонные, несущие конструкции: фундамент, несущие стены, плиты перекрытия.                |  |
| Год постройки                  | 1 – основной, 2 - запасных  |  |
| Год последней реконструкции    | 1972 г.   |  |
|                                | -   |  |



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГБОУ СКС

(подпись)

Г.А.Секапкая

М.П. (подпись) (фамилия, и.о.)

2024 г.

### Описание маршрута следования к объекту:

|   |     |  |   |
|---|-----|--|---|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м            | 50  | Вид транспорта, номер маршрута, название остановки                         | С Центрального автовокзала (ул. Мира), можно добраться до колледжа, если выйти на остановку на ул. Артёма.  |
| Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки |     | есть   | Транспорт:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• маршрутное такси — 3м, 4, 7, 19, 29, 42, 120;</li> <li>• автобусы — 46;</li> <li>• троллейбусы — 4.</li> </ul> |
| Наземные тактильные указатели перед переходами              | нет | Регулируемые переходы  | есть  |
| Наземные тактильные указатели препятствиями                 | нет | Регулируемые переходы со звуковой сигнализацией                            | нет   |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)   | нет | Нерегулируемые переходы  | есть  |
| Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)   | нет | Внеуличные переходы с пандусом   | нет   |
| Перепады высоты на пути движения                            | нет | Внеуличные переходы с подьемником  | нет   |
| Лестницы на пути движения                                   | нет | Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%                                  | нет   |
| Поручни на имеющихся лестницах                              | нет | Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)                                 | нет   |
| Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)   | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см | нет   |
| Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные) | нет | Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см   | нет   |
| Поручни на имеющихся пандусах                               | нет |  |   |

| Наименование элементов объекта | Фактическая величина, наличие | Рекомендации по адаптации | Примечание | Условия при полной доступности | Условия при частичной доступности | Категории инвалидов |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1                              | 2                             | 3                         | 4          | 5                              | 6                                 | 7                   |

### 1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

#### Вход на территорию (при наличии ограждения)

|                           |      |   |  |               |   |            |
|---------------------------|------|---|--|---------------|---|------------|
| - ширина прохода, калитки | нет  | Возможен проход через ворота для автотранспорта |  | 0,9 м и более | Не менее 0,8 м, Допустим проход через ворота для автотранспорта | К, О       |
| - информация об объекте   | есть | -   |  | Имеется       | Допустимо отсутствие  | К, О, С, Г |

#### Авгостоянка посетителей (при наличии)

|   |                      |   |  |               |   |      |
|---|----------------------|---|--|---------------|---|------|
| * Расстояние до входа в здание                | Да (не более 250 м.) | - |  | 50 м и менее  | Не более 250 м                            | К, О |
| Количество машино-мест для инвалидов          | 1                    | - |  | 5% и более    | Допустимо отсутствие                      | К, О |
| Габариты машино-места для инвалидов (ширина)  | Стандарт             | - |  | 3,5 м и более | Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует | К    |
| Габариты машино-места для инвалидов (глубина) | Стандарт             | - |  | 5,0 м и более |   | К    |

#### Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)

|  |                 |   |  |   |   |      |
|--|-----------------|---|--|---|---|------|
| - ширина тротуара (пути движения)                            | Не менее 1,2 м. | - |  | 1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м | Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м | К    |
| - *указатели направления движения                            | Нет             | - |  | Имеются                                   | Допустимо отсутствие                      | К, Г |
| - *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | Нет             | - |  | Имеется                                   | Допустимо отсутствие                      | С    |
| - *места отдыха  | есть            | - |  | Имеются                                   |   | К, О |

#### Открытая лестница (лестница на рельефе территории):

Отсутствует



|   |     |   |  |   |  |      |
|---|-----|---|--|---|--|------|
| - высота подъема справочно<br>- *поручни высота<br>Не требуются при высоте<br>входной площадки<br>не более 0,45 м | Да  | - |  | Как минимум с<br>одной стороны<br>на высоте<br>0,8-1,1 м.                             | Допустимо отсутствие<br>на высоту подъема<br>лестницы не более<br>0,65 м | О, С |
| - тактильная полоса перед<br>маршем (вверх и вниз)  | Нет | - |  | За 0,6 м до<br>марша  | Допустимо<br>отсутствие,<br>несоответствие                               | С    |
| -контрастная маркировка<br>ступеней<br>(крайних ступеней или края<br>всех ступеней марша)                         | Нет | - |  | Есть на всю<br>ширину<br>проступи или<br>шириной не<br>менее 6 см по<br>краю проступи | Отсутствие,<br>несоответствие  | С    |

#### Пандус на рельефе

|  |     |   |  |   |   |   |
|--|-----|---|--|---|---|---|
| - высота подъема одного<br>марша (наибольшая высота<br>подъема одного из маршей) | Нет | - |  | 0,8 м и менее                                       | не учитывается  | К |
| - уклон<br>Формула расчета уклона<br>пандуса в % = (H : L) x<br>100%.            | Нет | - |  | 8 % и менее,<br>для подъема<br>до 0,2 м – до<br>10% | Не более<br>16,5 %, на<br>высоту до<br>0,45 м<br>не более 20% | К |
| <b>Поручни с двух сторон<br/>требуются при подъеме<br/>более<br/>0,15 м</b>      | Нет | - |  | Наличие   | Отсутствие,<br>несоответствие                                 | К |
| - на высоте (нижний<br>поручень)   | Нет | - |  | 0,7 – 0,9 м   |   | К |
| - *на высоте (верхний<br>поручень)   | Нет | - |  | 0,8 – 1,0 м   |   | О |

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)

### Крыльцо или входная площадка

|   |   |              |  |  |  |  |         |
|---|---|--------------|--|--|--|--|---------|
| Высота площадки<br>Справочно  | Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе.<br>-При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе.<br>-При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.<br>-Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются. |              |  |  |  |  |         |
| Габариты площадки (ширина)<br><b>с пандусом</b>   | 1,5 м   | Не требуется |  | 1,5 м и более,<br>при<br>автоматических<br>х дверях<br>не менее 1,2 м  | Не менее 1,2м,<br>при<br>автоматических<br>дверях<br>не менее<br>1,1 м |  | К       |
| Габариты площадки (глубина)<br><b>с пандусом</b>  | 1,8 м   |              |  | 1,8 м и более,<br>не менее<br>1,2 м при<br>автоматических<br>х дверях  | 1,5 м и более,<br>не менее<br>1,2 м при<br>автоматических<br>дверях    |  | К       |
| Габариты площадки (ширина)<br><b>без пандуса</b>  | Не менее<br>1,5 м   |              |  | Не менее<br>1,5 м  | Не менее ширины<br>входной двери                                       |  | О, С    |
| Габариты площадки (глубина)<br><b>без пандуса</b>   | Не менее 1,5 м  |              |  | Не менее 1,5 м,<br>при<br>автоматических<br>х дверях не<br>менее 1,2 м | Не учитывается   |  | О, С    |
| *Поручни (ограждение<br>высотой не менее 0,8 м,<br>допустимы другие виды<br>ограждения, не требуется<br>при трехсторонних<br>лестницах) | Есть  |              |  | Есть при<br>высоте более<br>0,45 м,                                    | Допустимо отсутствие   |  | К, О, С |
| *Навес  | Наличие   |              |  | Наличие  |  |  | К, О    |
| *Информация об объекте<br>(сфера оказываемых услуг,<br>часы работы, знак<br>доступности объекта для                                     | Наличие   |              |  | Наличие  |  |  | Г       |

|  |                    |              |  |  |   |  |  |      |  |
|--|--------------------|--------------|--|--|---|--|--|------|--|
| инвалидов)   |                    |              |  |  |   |  |  |      |  |
| <b>Лестница наружная</b>   | <b>Отсутствует</b> |              |  |  |   |  |  |      |  |
| Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу<br>За 0,6 м до марша | Нет                | -            |  |  | Имеется   | Допустимо отсутствие, несоответствие   |  | С    |  |
| Маркировка ступеней  | Нет                | -            |  |  | Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях                        | Допустимо отсутствие, несоответствие   |  | С    |  |
| Поручни с двух сторон  | Имеются            | -            |  |  | Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м | Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5% |  | О, С |  |
| - на высоте  | 0,8                | -            |  |  | 0,8-1,1 м   | Допустимо несоответствие   |  | О, С |  |
| - * завершения поручней за пределами марша                         | Наличие            | -            |  |  | Наличие   | Допустимо отсутствие   |  | О, С |  |
| - * неравняющие окончания  | Наличие            |              |  |  | Наличие   |  |  | О, С |  |
| <b>Пандус наружный</b>   |                    |              |  |  |   |  |  |      |  |
| Уклон пандуса<br>$v \% = (H : L) \times 100\%$                     | Нет                | Не требуется |  |  | 8 % и менее   | Не более 16,5% (9°)  |  | К    |  |
| Ширина марша (в чистоте, между поручнями)                          | -                  |              |  |  | 0,9 м и более   | Не менее 0,85 м  |  | К    |  |
| Высота подъема одного марша (максимальная)                         | -                  |              |  |  | 0,8 м и менее   | Не ограничена  |  | К    |  |
| <b>Разворотные площадки:</b><br>(указываются габариты наименьшей)  | Нет                |              |  |  |   |  |  |      |  |



|   |         |              |  |                              |   |      |
|---|---------|--------------|--|------------------------------|---|------|
| -при въезде на пандус,<br>длина   | Нет     |              |  | 1,2 м и более                | не менее 1,0 м  | К    |
| -при въезде на пандус,<br>ширина  | Нет     |              |  | 1,2 м<br>и более             | Менее 1,0 м   | К    |
| -промежуточная прямая,<br>длина   | Нет     |              |  | 1,2 м и более                | Допустимо отсутствие                                  | К    |
| -промежуточная прямая,<br>ширина  | Нет     |              |  | 0,9 м и более                | Допустимо отсутствие                                  | К    |
| -промежуточная с<br>поворотом направления<br>движения, длина                                      | Нет     |              |  | 1,2 м<br>и более             | Не менее<br>1,0 м<br>(допустима не<br>горизонтальная) | К    |
| -промежуточная с<br>поворотом направления<br>движения, ширина                                     | Нет     |              |  | 1,2м<br>и более              | При повороте<br>на 90°<br>не менее<br>1,0 м           | К    |
| Поручни с двух сторон:  | -       |              |  | наличие                      | Отсутствие,<br>несоответствие                         | К    |
| - на высоте (нижний<br>поручень)  | -       |              |  | 0,7-0,9 м                    |   | К    |
| - * на высоте   | -       |              |  | 0,8-1,0 м                    |   | О    |
| (верхний поручень)  |         |              |  |                              |   |      |
| - * горизонтальные<br>завершения поручней   | Нет     |              |  | Имеются                      | Допустимо отсутствие                                  | К    |
| - * нетравмирующие<br>окончания   | Нет     |              |  | Имеются                      |   | К, О |
| * Несколько покрытий<br>(при намокании)   | Наличие |              |  | Наличие                      |   | К    |
| <b>Наружный подъемник</b><br>(при отсутствии пандуса на<br>входе, если вход не с<br>уровня земли) | Нет     | Не требуется |  | Наличие при<br>необходимости | Мобильный<br>подъемник при<br>необходимости           | К    |
| * <b>Звуковой маяк у входа</b>  | Нет     |              |  | Имеются                      | Допустимо отсутствие                                  | С    |
| <b>Тамбур</b>   | Имеются | -            |  |                              |   |      |

|   |                    |   |   |  |  |      |
|---|--------------------|---|---|--|--|------|
| Глубина                                   | Более 1,5 м        | - | - | 1,5 м и более,<br>при<br>автоматически<br>х дверях<br>допустимо<br>менее 1,5 м       | Менее 1,5 м                                | К    |
| Ширина                                    | Более 1,5 м        | - | - | 2,0 м<br>и более,<br>при<br>автоматически<br>х дверях<br>допустимо<br>менее<br>2,0 м | Менее 2,0 м                                | К    |
| Двери распашные,<br>справа                | Да                 | - | - |  |  |      |
| Двери автоматические,<br>справа           | Нет                | - | - |  |  |      |
| - ширина дверного проема в<br>свету       | Более 0,85 м       | - | - | 0,85 м<br>и более  | Не менее<br>0,8 м                          | К, О |
| - высота порога наружного,<br>внутреннего | 0,017 м<br>0,018 м | - | - | 0,025 м<br>и менее   | более 0,025 м                              | К    |
| <b>Лестница на уровень 1-го этажа</b>     |                    |   |   |  |  |      |
| Маркировка ступеней                       | Нет                | - | - | Имеется на<br>проступи   | Отсутствие,<br>несоответствие              | С    |
| Поручни с двух сторон:                    | Имеются            | - | - | Имеются как<br>минимум с<br>одной стороны  | Допустимо отсутствие                       | О, С |
| - на высоте                               | 0,8                | - | - | 0,8 – 1,1 м  | Допустимо<br>отсутствие,<br>несоответствие | О, С |
| -* горизонтальные<br>завершения поручня   | Нет                | - | - | Имеются  | Допустимо<br>отсутствие,<br>несоответствие | О, С |

|   |       |            |  |  |   |      |
|---|-------|------------|--|--|---|------|
| - * негравмирующие окончания                              | Нет   | -          |  | Имеются  | Допустимо отсутствие, несоответствие      | О, С |
| <b>Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа</b> |       |            |  |  |   |      |
| Ширина марша  | Нет   | -          |  | 0,9 м и более                                      | Не менее 0,85м                            | К    |
| Уклон   | Нет   | -          |  | 8% и менее   | Не более 20%                              | К    |
| Разворотные площадки внизу, сверху (длина)                | Нет   | -          |  | 1,2 м и более                                      | Менее 1,0 м                               | К    |
| Разворотные площадки внизу, сверху (ширина)               | Нет   | -          |  | 1,2 м и более                                      | Менее 1,0 м                               | К    |
| <b>Поручни с двух сторон:</b>                             |       |            |  |  |   |      |
| - на высоте (нижний поручень)                             | Нет   | -          |  | 0,7 – 0,75 м                                       | Допустимо отсутствие, несоответствие      | К    |
| - * на высоте (верхний поручень)                          | Нет   | -          |  | 0,8 – 1,0 м  | Допустимо отсутствие, несоответствие      | К, О |
| - * горизонтальные завершения поручней                    | Нет   | -          |  | Имеется  | Допустимо отсутствие                      | К    |
| <b>Пандус переносной</b>                                  | Нет   | Установить |  | -  | Наличие                                   | К    |
| <b>Подъемник для инвалидов</b>                            |       |            |  |  |   |      |
| - стационарный  | Нет   | -          |  | наличие  | -   | К    |
| - мобильный   | Нет   | Установить |  | -  | наличие                                   | К    |
| <b>Коридоры/холлы</b>                                     |       |            |  |  |   |      |
| Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)   | 2,3 м | -          |  | 1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину | Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м | К    |



|  |                          |            |  |                                  |   |      |
|--|--------------------------|------------|--|----------------------------------|---|------|
| Разворотные площадки, глубина                                  | 0,8 м                    | -          |  | не более 1,0 м                   | Менее 1,2м  | К    |
| Разворотные площадки, ширина                                   | 2,20 м                   | -          |  | 1,2 м и менее                    | Менее 1,2м  | К    |
| * Указатели направления движения, входа, выхода                | Имеются                  | Установить |  | Имеются                          |   | К, Г |
| * Пиктограммы (доступность, вход, выход)                       | Имеются                  |            |  | Имеются                          |   | К, Г |
| Речевые информаторы и маяки                                    | Имеются маяки            |            |  | Имеются                          | Допустимо отсутствие  | С    |
| * Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | Нет                      |            |  | Имеются                          |   | Г    |
| * Аудиовизуальные информационно-справочные системы             | Нет                      |            |  | Имеются                          |   | Г    |
| * Тактильная схема   | Имеется                  |            |  | Имеются                          |   | С    |
| <b>* Место отъезда и ожидания:</b>                             |                          |            |  |                                  |   |      |
| - места для сидения на каждом этаже                            | 24                       | -          |  | Наличие                          | Допустимо отсутствие  | О    |
| - зона для коляски на каждом этаже                             | Наличие $\geq 1$ на этаж | -          |  | Наличие                          | Допустимо отсутствие  |      |
| <b>* Навесное оборудование, выступ в зону движения</b>         | Нет                      | -          |  | Необходимо отсутствие            | Допустимо наличие   | С    |
| <b>Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)</b>         |                          |            |  |                                  |   |      |
| Контрастная маркировка ступеней                                | Нет                      | Создать    |  | Есть на проступи                 | Отсутствует или не соответствует  | С    |
| Поручни с двух сторон на лестнице                              | Имеются, с одной стороны | -          |  | Есть как минимум с одной стороны | Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней | О    |

|   |                 |  |  |                             |   |              |
|---|-----------------|--|--|-----------------------------|---|--------------|
| - *Горизонтальные завершения поручней               | Нет             |  |  | имеются                     | отсутствуют                                   | О            |
| <b>Пандусы внутренних на этаже</b>                  |                 |  |  |                             |   |              |
| Ширина марша  | Нет             | -  |  | 0,9 м и более               | Не менее 0,85 м                               | К            |
| Уклон пандуса<br>$v\% = (H : L) \times 100\%$       | Нет             | -  |  | 8 %<br>и менее              | Не более<br>16,5 %                            | К            |
| Разворотные площадки<br>внизу, вверху (длина)       | Нет             | -  |  | 1,2 м<br>и более            | Не менее<br>1,0 м                             | К            |
| Разворотные площадки<br>внизу, вверху (ширина)      | Нет             | -  |  | 1,2 м<br>и более            | Не менее<br>1,0 м                             | К            |
| <b>Поручни с двух сторон:</b>                       |                 |  |  |                             |   |              |
| - на высоте (нижний поручень)                       | Нет             | -  |  | 0,7 – 0,9 м                 | Отсутствие или<br>несоответствие              | К            |
| - *на высоте (верхний поручень)                     | Нет             | -  |  | 0,85 – 1,0 м                | Отсутствие или<br>несоответствие              | О            |
| <b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b> |                 |  |  |                             |   |              |
| Маркировка ступеней                                 | нет             | Создать на проступи, на каждой ступеньке |  | Есть на проступи            | Отсутствие или несоответствие                 | С            |
| Поручни с двух сторон:<br>- на высоте 0,8 – 0,1 м   | С одной стороны |  |  | Как минимум с одной стороны | Отсутствие на части маршей,<br>несоответствие | О, С<br>О, С |
| - *Горизонтальные завершения                        | Нет             | Создать                                  |  | Имеется                     | Допустимо отсутствие                          | О, С         |
| - *нетравмирующие окончания                         | Нет             |  |  | Имеется                     | Допустимо отсутствие                          | О, С         |
| - *указатели номера этажа на поручне тактильные     | Нет             |  |  | Имеется                     | Допустимо отсутствие                          | С            |
| <b>Лифт пассажирский</b>                            |                 |  |  |                             |   |              |
| <b>Кабина:</b>                                      | Нет             | -  |  |                             |   |              |
| - Длина   | Нет             | -  |  | 1,25 м и более              | Не менее 1,25 м                               | К            |

|  |     |   |   |               |                         |      |
|--|-----|---|---|---------------|-------------------------|------|
| - ширина                                   | Нет | - | - | 1,1 м и более | Не менее 1,0 м          | К    |
| - ширина дверного проема                   | Нет | - | - | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м         | К    |
| -* поручни                                 | Нет | - | - | Имеется       | Допустимо<br>отсутствие | О    |
| * Световая информация                      | Нет | - | - | Имеется       |                         | Г    |
| * Звуковая информация                      | Нет | - | - | Имеется       |                         | С    |
| * Знак доступности                         | Нет | - | - | Наличие       |                         | К    |
| * Указатели номера этажа<br>напротив лифта | Нет | - | - | Наличие       |                         | К, Г |

**Обслуживание через окно/прилавок нет**

|   |   |   |   |                |                             |   |
|---|---|---|---|----------------|-----------------------------|---|
| Высота рабочей<br>поверхности           | - | - | - | 0,8 – 1,1 м    | Допустимо<br>несоответствие | К |
| Габариты зоны<br>обслуживания (глубина) | - | - | - | 1,25 м и более | Не менее 1,2 м              | К |

**Обслуживание в кабине**

|  |       |            |   |                            |                             |            |
|--|-------|------------|---|----------------------------|-----------------------------|------------|
| Ширина проема двери в<br>свету                                 | 0,9 м | -          | - | 0,8 м и более              | Не менее 0,75 м             | К          |
| Высота порога  | Нет   | -          | - | 0,025 м и<br>менее         | Более 0,025 м               | К          |
| Информация тактильная о<br>назначении кабинета                 | Нет   | Установить |   | На стене рядом<br>с дверью | На двери или<br>отсутствует | С          |
| Информация визуальная<br>контрастная о назначении<br>кабинета: | есть  | -          | - | На стене рядом<br>с дверью | Допустимо<br>отсутствие     | К, О, С, Г |
| - * размещение на высоте                                       | -     | -          | - | 1,8 м и менее              | Не учитывается              | К          |
| - * высота прописных букв                                      | -     | -          | - | 0,016 м и более            | Не учитывается              | С          |
| Зона для кресла-коляски  | Нет   |            |   | не менее<br>1,2 x 0,9 м    | не менее<br>1,1 x 0,8 м     | К          |

**Обслуживание с перемещением №**

|  |        |   |   |  |  |   |
|--|--------|---|---|--|--|---|
| Ширина полосы движения<br>по зоне обслуживания | 2,28 м | - | - | 1,2 м и более,<br>сужения до 0,9<br>м на длину не<br>более 0,6 м | Не менее 0,9 м<br>с расширениями до<br>1,2 м | К |
|--|--------|---|---|--|--|---|



|   |                      |            |  |               |                       |      |
|---|----------------------|------------|--|---------------|-----------------------|------|
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)                             | Нет                  | -          |  | 0,8 – 1,1 м   | Без ограничений       | К    |
| <b>Кабина индивидуального обслуживания</b> (примерочная, переговорная, кабинка телефона и др.)                              |                      |            |  |               |                       |      |
| Длина   | Нет                  | Создать    |  | 1,8 м и более | 1,5 м                 | К    |
| Ширина  | Нет                  |            |  | 1,6 м и более | 1,5 м                 | К    |
| Место для сидения   | Нет                  |            |  | Имеются       |                       | О    |
| *Крючки для костылей  | Нет                  |            |  | Имеются       | Допустимо отсутствие  | О    |
| <b>Зал</b> (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) - <b>Отсутствует</b> |                      |            |  |               |                       |      |
| Доля мест для колясочников от общего числа мест   | Нет                  |            |  | 2% и более    | Не менее одного места | К    |
| Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске   | Нет                  |            |  | 1,2 м и более | Не менее 0,9 м        | К    |
| Доля мест для лиц с нарушением слуха  | Нет                  |            |  | 2 % и более   | Не учитывается        | Г    |
| Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников   | Имеется              | -          |  | Не требуется  | Имеется               | К    |
| Санузел для посетителей   | Имеется (на 1 этаже) | -          |  | Имеется       | -                     | Г    |
| Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей   | Имеется (на 1 этаже) | -          |  | Имеется       | -                     |      |
| *Знак доступности помещений   | Имеется              | -          |  | Имеется       | Допустимо отсутствие  | К    |
| Тактильная маркировка   | Нет                  | Установить |  | Имеется       |                       | С    |
| Ширина дверного проема  | 1,2 м                | -          |  | 0,8 м и более | Не менее 0,75 м       | К, О |
| <b>Раковина:</b>  | имеется              | -          |  |               |                       |      |

|  |                                   |            |  |                |   |      |
|--|-----------------------------------|------------|--|----------------|---|------|
| - зона у раковины (глубина)  | 2,1 м                             | -          |  | 1,2 м и более  | Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине) | К    |
| - зона у раковины (ширина)   | 2,7 м                             |            |  | 0,8 м и более  |   | К    |
| - * высота раковины  | 0,75 м                            | -          |  | 0,8 – 0,9 м    | не более 0,9 м  | К    |
| - * опорный поручень   | нет                               | Установить |  | Наличие        | Допустимо отсутствие  | О    |
| <b>Кабины для инвалидов:</b>                                       |                                   |            |  |                |   |      |
| - количество кабин   | 1 для инвалида с креслом-коляской |            |  | справочно      |   |      |
| - * знак доступности кабины  | Имеется                           | -          |  | Имеется        | Отсутствует   | К    |
| - ширина дверного проема   | 0,95 м                            | -          |  | 0,8 м и более  | Не менее 0,75 м   | К, О |
| Габариты санузла/кабины (длина)                                    | 1,95 м                            | -          |  | 1,8 и более    | 1,6 м   | К    |
| Габариты санузла/кабины (ширина)                                   | 1,7 м                             | -          |  | 1,65 м и более | 1,5 м   | К    |
| Опорные поручни  | Имеется                           | -          |  | Имеется        | Стационарный у стены  | К, О |
| в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаза | Имеется                           | -          |  | Имеется        | Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки                               | К    |
| - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)                | 0,85                              | -          |  | 0,8 м и более  | Не менее 0,75 м   | К    |
| - * крючки для костылей  | Отсутствуют                       | Установить |  | Наличие        | Допустимо отсутствие  | О    |

## ВЫВОДЫ

Обследовав объект на предмет доступности и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ДЧ-В – доступен частично всем. В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

– **на путях передвижения** – отсутствуют: речевые информаторы и маяки, тестовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, навесное оборудование, подъемник (мобильный), пандус (переносной), указатели направления движения, пиктограммы, тактильные схемы, контрастная маркировка ступеней, указатели номера этажа на поручне тактильные, кабинет индивидуального обслуживания.

– **в зоне оказания услуги** - отсутствуют: маркировки кабинетов, текстовые табло для дублирования звуковой информации, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы

**в санитарных помещениях** – соответствуют частично. Необходимо установить специальное оборудование, в том числе сантехники, произвести демонтаж и подводу коммуникаций, расширить дверные проемы с отделкой и заменой дверей, установить электронный табло, тактильную маркировку в санузле, крючки для костылей.

**Ответственный за проведение обследования объекта:**

Начальник  
административно-хозяйственного отдела



Н.Г. Гунько